

Monitorização Contínua	Motivo Monitorização	Infraestrutura Origem	Concelho	Nível Pressão	Critério Monitorização	Início Monitorização	Fim Monitorização	Pressão Min	Data Min	Pressão Max	Data Max	Pressão Médio	Referência Min	Referência Max	Referência Identificação	Conclusões
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00002	1317	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,63	20241231 19:22:16	16,18	20241013 04:53:13	15,73	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00003	1317	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,73	20241203 11:35:14	17,92	20241206 11:01:20	15,58	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00004	1317	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,18	20241231 19:20:56	16,25	20241113 02:22:00	15,95	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00005	1317	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,26	20241231 19:21:36	16,24	20241113 02:20:50	15,95	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00006	1317	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,37	20241203 11:35:14	17,83	20241206 11:01:25	15,29	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00007	1312	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	16,99	20241210 20:13:26	17,45	20241110 03:53:15	17,28	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00008	1312	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	16,97	20241210 20:12:56	17,43	20241110 03:53:30	17,26	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00009	1304	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	17,01	20241210 20:13:06	17,41	20241226 03:02:41	17,24	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00010	1304	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	17,09	20241015 11:13:54	17,34	20241231 02:11:51	17,21	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00011	1312	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,94	20241210 20:12:51	17,37	20241225 02:56:32	16,97	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00012	1306	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,86	20241016 08:11:13	16	20241224 01:49:36	15,51	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00013	1306	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,65	20241016 11:26:13	16,31	20241224 01:49:16	15,5	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00014	1312	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,31	20241210 20:12:17	17,39	20241011 04:21:33	16,81	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00015	1312	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,38	20241210 20:12:16	17,35	20241226 03:04:26	16,81	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00016	1308	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,18	20241016 12:00:18	16,18	20241224 01:50:11	15,73	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00017	1308	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,94	20241210 20:12:26	17,39	20241110 03:53:45	16,92	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00018	1308	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,17	20241016 11:59:58	16,18	20241224 01:49:51	15,73	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00019	1306	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,11	20241016 11:59:58	16,06	20241224 01:49:11	15,63	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00020	1306	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,22	20241016 11:44:43	16,12	20241224 01:48:31	15,7	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00021	1308	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,71	20241210 20:12:56	17,31	20241110 03:54:00	16,94	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00022	1306	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,16	20241016 11:44:23	16,14	20241224 01:49:26	15,69	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00023	1315	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	17,03	20241121 10:07:20	17,3	20241231 03:52:01	17,17	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00024	1306	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,13	20241016 11:44:28	16,09	20241224 01:49:26	15,65	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00025	1315	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	17,05	20241121 10:07:15	17,31	20241231 03:52:01	17,19	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00026	1318	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,65	20241211 08:17:06	15,93	20241231 03:40:01	15,76	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00027	1314	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,64	20241008 11:22:53	15,91	20241231 02:39:31	15,76	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00028	1314	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,68	20241120 10:48:45	15,84	20241231 02:34:51	15,73	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00029	314	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,39	20241008 10:45:18	15,93	20241231 02:31:46	15,69	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00030	1314	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,45	20241008 10:46:38	15,9	20241231 02:42:26	15,7	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00031	1314	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,51	20241008 10:45:58	15,88	20241231 02:40:31	15,7	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00032	314	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,32	20241008 10:44:58	15,88	20241231 02:38:31	15,62	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00033	312	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,99	20241210 09:04:05	15,96	20241226 02:20:36	15,64	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00034	308	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,37	20241008 10:46:23	15,89	20241231 03:04:56	15,66	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00035	1318	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,69	20241213 11:50:56	15,99	20241226 02:29:06	15,81	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00036	1314	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,44	20241011 08:40:53	15,85	20241231 03:31:31	15,66	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00037	312	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,64	20241008 10:54:48	15,96	20241231 02:41:46	15,78	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00038	1318	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,51	20241016 11:11:33	15,93	20241231 02:42:06	15,78	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00039	1318	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,67	20241211 08:17:56	15,95	20241226 02:21:26	15,79	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00040	1316	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,59	20241211 08:17:46	15,87	20241231 03:00:46	15,7	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00041	1316	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,61	20241213 08:24:36	15,94	20241226 02:22:16	15,77	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00042	312	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,44	20241011 08:40:43	15,92	20241231 02:42:06	15,68	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00043	312	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,65	20241015 16:22:58	15,94	20241231 01:32:06	15,79	6	20	Contratual	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00044	308	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,31	20241008 09:17:53	15,85	20241231 02:12:21	15,61	6	20	Contratual	

Sim	Controle de pressão na rede	PRM00045	308	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,3	20241008 10:47:03	15,84	20241231 02:37:31	15,61	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00046	312	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,51	20241008 12:32:38	15,89	20241231 01:31:26	15,72	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00047	312	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,04	20241220 09:59:51	15,91	20241231 01:58:06	15,75	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00048	308	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,28	20241011 11:39:38	15,86	20241231 01:59:06	15,61	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00049	312	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,47	20241008 12:34:13	15,9	20241231 01:56:16	15,71	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00050	312	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,38	20241008 12:33:43	15,83	20241231 01:52:11	15,63	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00051	308	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,15	20241217 10:52:15	15,85	20241231 01:55:33	15,57	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00052	312	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,43	20241008 12:33:03	15,88	20241231 01:57:36	15,68	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00053	308	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,33	20241008 11:20:18	15,91	20241231 02:00:51	15,67	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00054	308	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,32	20241008 11:20:33	15,9	20241231 01:57:31	15,65	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00055	303	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,31	20241211 19:59:39	16,29	20241226 03:01:03	16,17	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00056	302	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,32	20241029 11:54:03	16,33	20241226 04:05:49	15,88	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00057	302	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,41	20241029 11:53:42	16,35	20241225 04:48:29	15,91	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00058	306	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,32	20241029 11:54:42	16,39	20241226 04:12:33	15,87	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00059	302	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,35	20241029 11:53:37	16,3	20241226 03:19:44	15,86	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00060	1316	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,61	20241210 19:53:41	15,96	20241226 02:27:46	15,78	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00061	1314	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,33	20241016 11:44:23	16,15	20241221 03:57:56	15,75	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00062	308	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,12	20241104 15:20:25	15,67	20241231 02:43:11	15,44	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00063	302	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,38	20241029 11:54:17	16,33	20241012 23:53:11	15,9	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00064	302	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,44	20241029 11:54:32	16,35	20241224 04:20:43	15,93	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00065	302	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,46	20241029 11:54:32	16,36	20241225 04:50:14	15,95	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00067	303	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,3	20241211 19:59:04	16,18	20241117 03:14:47	16,06	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00068	303	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,29	20241029 11:57:27	16,32	20241225 04:51:29	15,88	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00069	302	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,3	20241029 11:57:42	16,33	20241226 04:16:29	15,88	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00070	302	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,34	20241029 11:57:57	16,32	20241226 04:05:18	15,89	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00071	307	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,07	20241008 09:13:18	15,74	20241231 02:39:51	15,46	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00072	307	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,03	20241008 09:12:53	15,7	20241231 02:35:41	15,42	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00073	1607	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	8,05	20241025 16:00:00	9,15	20241112 13:56:12	8,78	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00074	1315	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	17,07	20241121 10:07:20	17,36	20241231 03:52:36	17,23	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00075	1314	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,36	20241008 10:45:38	15,86	20241231 02:34:21	15,65	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00076	1609	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,14	20241203 18:16:25	17,13	20241130 06:05:32	15,69	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00077	1303	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,36	20241125 15:39:15	15,58	20241231 02:41:11	15,34	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00078	313	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,25	20241029 11:57:52	16,29	20241225 04:51:49	15,86	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00079	1609	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,97	20241203 18:15:27	17,01	20241130 06:07:02	15,57	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00080	1310	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,15	20241217 10:36:56	15,79	20241231 03:33:36	15,52	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00081	1309	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,98	20241217 10:37:46	15,62	20241231 03:31:01	15,35	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00082	1309	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,93	20241217 10:38:46	15,56	20241231 02:31:21	15,31	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00083	1309	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,01	20241217 10:37:01	15,64	20241231 02:29:41	15,37	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00084	1609	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,57	20241203 18:16:05	16,82	20241130 06:05:52	15,22	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00085	1317	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	14,38	20241231 19:22:31	16,04	20241013 04:53:48	15,56	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00086	1316	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,61	20241213 08:23:46	15,93	20241226 02:23:51	15,76	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00087	303	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,16	20241211 20:00:03	16,14	20241226 03:01:38	16,01	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00088	1608	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	10,46	20241206 11:04:20	11,25	20241205 03:46:40	10,9	6	20	Contratual
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00066	306	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,37	20241028 11:48:26	16,33	20241225 04:58:36	15,88	6	20	Contratual

Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00089	303	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15	20241029 11:58:07	16,01	20241225 04:57:39	15,58	6	20	Contratual
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00103	1317	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	15,25	20241231 19:21:02	16,13	20241210 04:40:06	15,85	6	20	Contratual
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00106	1605	MP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	9,45	20241220 08:05:28	10,31	20241117 14:51:57	9,96	6	20	Contratual
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00002	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,49	20241015 19:39:38	3,62	20241215 04:14:51	3,54	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00003	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,42	20241107 14:14:15	3,73	20241221 05:09:31	3,61	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00004	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,6	20241015 19:37:28	3,7	20241110 02:42:20	3,65	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00005	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,65	20241015 15:54:38	3,69	20241207 02:19:26	3,67	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00006	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,59	20241010 11:52:23	3,72	20241221 04:54:16	3,66	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00007	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,64	20241205 15:34:40	3,74	20241215 03:51:11	3,68	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00008	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,63	20241124 11:25:00	3,74	20241215 03:59:36	3,67	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00009	1304	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,58	20241124 19:24:30	3,72	20241215 03:52:06	3,64	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00010	1304	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,67	20241015 15:38:03	3,74	20241215 03:58:12	3,7	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00011	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,5	20241009 07:39:24	3,66	20241006 04:05:43	3,56	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00012	1306	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,65	20241124 12:11:10	3,92	20241004 12:31:23	3,74	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00013	1306	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,32	20241221 09:45:56	3,81	20241006 04:54:18	3,6	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00014	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,52	20241009 07:17:14	3,67	20241006 04:04:39	3,57	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00015	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,42	20241009 07:17:18	3,65	20241020 03:21:03	3,57	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00016	1308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,33	20241010 19:14:43	3,75	20241014 16:00:23	3,67	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00017	1308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,54	20241009 07:19:23	3,68	20241110 02:46:50	3,6	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00018	1308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,51	20241009 08:06:18	3,88	20241105 12:06:10	3,61	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00019	1306	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,24	20241023 11:44:58	3,75	20241110 02:52:45	3,63	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00020	1306	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,54	20241009 08:33:58	3,74	20241006 04:51:28	3,62	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00021	1308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,7	20241001 00:00:00	3,7	20241001 00:00:00	3,7	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00022	1306	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,55	20241009 07:35:58	3,79	20241006 03:26:53	3,6	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00023	1315	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,5	20241211 18:27:31	3,7	20241020 04:38:03	3,62	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00024	1306	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,66	20241009 07:18:48	3,72	20241020 04:39:33	3,69	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00025	1315	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,64	20241113 14:52:55	3,73	20241215 04:59:11	3,69	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00026	1318	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,65	20241015 11:08:58	3,78	20241208 03:44:51	3,71	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00027	1314	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,64	20241118 10:56:10	3,76	20241229 03:01:11	3,69	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00028	1314	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,6	20241119 10:25:15	3,85	20241024 16:28:55	3,71	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00029	314	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,63	20241009 05:25:03	3,77	20241117 06:58:50	3,68	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00030	1314	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,65	20241009 12:39:28	3,78	20241117 05:32:45	3,72	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00031	1314	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,61	20241009 06:21:33	3,77	20241215 05:44:26	3,67	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00032	314	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,61	20241015 10:21:48	3,76	20241117 05:50:10	3,68	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00033	312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,61	20241001 00:00:00	3,61	20241001 00:00:00	3,61	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00034	308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,67	20241210 15:13:41	3,77	20241117 05:58:00	3,72	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00035	1318	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,66	20241015 11:13:03	3,79	20241208 03:45:01	3,72	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00036	1314	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,59	20241009 06:20:03	3,69	20241224 02:00:21	3,65	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00037	312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,6	20241009 07:46:43	4,01	20241226 03:11:41	3,66	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00038	1318	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,66	20241016 10:32:48	3,78	20241208 03:45:26	3,74	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00039	1318	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,62	20241017 15:00:13	3,79	20241208 05:53:41	3,71	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00040	1316	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,51	20241015 19:12:18	3,7	20241110 07:22:20	3,6	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00041	1316	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,68	20241015 13:55:23	3,75	20241222 03:43:46	3,71	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00042	312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,63	20241017 14:44:53	3,79	20241221 04:52:31	3,71	1	4	Valor

Sim	Controle de pressão na rede	PRM00043	312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,79	20241009 12:28:48	4,08	20241223 03:19:21	3,98	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00044	308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,64	20241104 12:13:25	3,76	20241018 02:35:33	3,69	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00045	308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,5	20241009 11:32:13	3,7	20241021 04:39:33	3,58	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00046	312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,69	20241015 15:54:48	3,8	20241221 04:53:11	3,74	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00047	312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,66	20241015 18:30:23	4,04	20241220 10:59:41	3,74	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00048	308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,6	20241016 11:15:33	3,69	20241215 04:12:06	3,66	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00049	312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,63	20241124 06:17:05	4,08	20241023 11:09:58	3,69	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00050	312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,51	20241211 19:12:06	3,69	20241022 04:08:48	3,63	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00051	308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,59	20241104 10:25:57	3,76	20241022 02:54:06	3,69	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00052	312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,51	20241025 11:22:30	3,7	20241022 04:08:43	3,65	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00053	308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,63	20241124 11:20:15	3,69	20241221 03:35:01	3,66	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00054	308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,46	20241007 12:23:58	3,65	20241221 03:05:26	3,58	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00055	303	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,49	20241015 19:37:51	3,68	20241110 03:44:27	3,57	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00056	302	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,43	20241121 11:24:57	3,77	20241109 23:20:57	3,65	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00057	302	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,63	20241015 16:38:41	3,8	20241102 05:05:12	3,7	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00058	306	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,64	20241001 00:00:00	3,76	20241111 04:38:37	3,69	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00059	302	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,65	20241009 07:11:52	3,76	20241215 08:01:09	3,7	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00060	1316	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,67	20241001 00:00:00	3,67	20241001 00:00:00	3,67	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00061	1314	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,65	20241009 05:59:28	3,72	20241215 05:58:06	3,69	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00062	308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,58	20241009 06:17:38	3,7	20241104 13:58:36	3,65	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00063	302	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,35	20241114 16:45:47	3,77	20241109 23:20:52	3,69	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00064	302	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,8	20241001 00:00:00	3,8	20241001 00:00:00	3,8	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00065	302	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,63	20241113 15:09:22	3,8	20241102 05:04:37	3,72	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00067	303	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,54	20241211 14:48:49	3,67	20241110 03:45:27	3,63	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00068	303	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,55	20241128 08:28:42	3,76	20241221 04:49:39	3,67	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00069	302	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	2,49	20241124 19:32:07	3,58	20241001 00:00:00	2,88	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00070	302	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,53	20241015 17:30:21	3,69	20241111 06:43:32	3,59	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00071	307	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,65	20241001 00:00:00	3,7	20241231 03:49:41	3,65	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00072	307	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,61	20241018 11:38:53	3,7	20241215 02:56:16	3,65	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00073	1607	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,63	20241029 14:33:12	3,75	20241023 03:25:01	3,68	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00074	1315	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,58	20241009 10:43:58	3,74	20241114 15:48:30	3,67	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00075	1314	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,71	20241001 00:00:00	3,71	20241001 00:00:00	3,71	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00076	1609	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,58	20241211 20:28:28	3,91	20241206 04:11:20	3,66	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00077	1303	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,58	20241123 12:33:55	3,69	20241117 05:56:55	3,63	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00078	313	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,6	20241009 07:29:51	3,72	20241216 08:46:59	3,66	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00079	1609	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,56	20241014 15:05:01	3,78	20241221 03:23:19	3,7	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00080	1310	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,56	20241015 16:16:33	3,66	20241215 02:26:11	3,61	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00081	1309	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,58	20241015 18:30:38	3,73	20241125 13:22:05	3,63	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00082	1309	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,63	20241102 14:23:50	3,67	20241102 05:29:40	3,65	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00083	1309	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,47	20241121 11:31:00	3,76	20241114 01:44:10	3,68	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00084	1609	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,63	20241124 12:25:22	3,92	20241206 04:11:40	3,68	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00085	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,56	20241015 11:08:33	3,74	20241215 02:35:21	3,63	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00086	1316	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,52	20241015 19:11:48	3,72	20241110 07:21:20	3,61	1	4	Valor
Sim	Controle de pressão na rede	PRM00087	303	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,52	20241009 07:54:16	3,67	20241112 16:00:02	3,57	1	4	Valor

Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00088	1608	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,46	20241031 13:39:12	3,52	20241030 01:09:57	3,5	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00066	306	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,54	20241113 10:59:51	3,76	20241111 04:36:26	3,65	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00089	303	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,62	20241203 12:05:40	3,71	20241208 02:24:49	3,65	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00103	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,41	20241230 19:11:57	3,59	20241006 03:52:54	3,48	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM00106	1605	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	2,4	20241009 06:14:06	2,54	20241013 08:31:21	2,45	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11234	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,39	20241230 21:00:00	3,65	20241110 05:00:00	3,57	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11821	313	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00						1	4	Valor	Ponto de medida descomissionado
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM10910	308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,56	20241010 15:00:00	3,7	20241215 03:00:00	3,65	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM90122	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	2,57	20241231 20:00:00	2,73	20241226 04:00:00	2,62	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM90125	312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,46	20241002 16:00:00	4	20241226 04:00:00	3,61	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM90139	308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00						1	4	Valor	Ponto de medida descomissionado em 25-06-2024
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11223	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,41	20241231 20:00:00	3,66	20241021 02:00:00	3,54	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11258	312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,57	20241001 08:00:00	4,08	20241223 03:00:00	3,9	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11251	1306	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,09	20241031 11:00:00	3,68	20241215 04:00:00	3,56	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11383	1306	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,47	20241125 09:00:00	3,83	20241006 04:00:00	3,64	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM90251	1314	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	2,42	20241225 22:00:00	3,75	20241229 04:00:00	3,53	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM10024	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00						1	4	Valor	Ponto de medida descomissionado em 12-02-2024
Sim	Controlo de pressão na rede	TRG00005	1316	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,34	20241217 17:00:00	3,74	20241222 04:00:00	3,65	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11488	1311	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,33	20241104 09:00:00	3,57	20241117 03:00:00	3,48	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11547	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	2,59	20241102 11:00:00	3,65	20241021 02:00:00	3,5	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11557	303	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,02	20241210 06:00:00	3,66	20241110 04:00:00	3,55	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11563	1310	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,48	20241007 08:00:00	3,65	20241215 03:00:00	3,59	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11681	306	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	2,96	20241105 16:00:00	3,74	20241111 02:00:00	3,61	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11694	1305	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,65	20241015 12:00:00	3,73	20241215 05:00:00	3,68	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11704	307	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,35	20241215 12:00:00	3,62	20241208 03:00:00	3,52	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11722	1313	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,56	20241211 20:00:00	3,84	20241110 05:00:00	3,68	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11296	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,45	20241210 09:00:00	3,66	20241006 04:00:00	3,55	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11429	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,48	20241210 10:00:00	3,67	20241006 03:00:00	3,58	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11690	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,25	20241231 11:00:00	3,66	20241005 04:00:00	3,52	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM90066	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,24	20241210 09:00:00	3,66	20241006 04:00:00	3,53	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11913	312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,58	20241009 07:00:00	4	20241226 04:00:00	3,65	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11494	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	2,7	20241230 21:00:00	3,66	20241013 04:00:00	3,34	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11801	1309	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,54	20241009 10:00:00	3,7	20241221 04:00:00	3,63	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11818	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	2,5	20241217 11:00:00	3,68	20241006 04:00:00	3,54	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRP00060	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,57	20241015 19:00:00	3,76	20241226 04:00:00	3,64	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRP00151	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,43	20241231 19:00:00	3,68	20241020 02:00:00	3,61	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PMP00001	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,31	20241231 20:00:00	3,67	20241006 05:00:00	3,53	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PMP00007	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,42	20241128 20:00:00	3,64	20241215 03:00:00	3,52	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PMP00010	1312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,31	20241211 20:00:00	3,66	20241006 05:00:00	3,53	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PMP00009	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,39	20241217 20:00:00	3,63	20241006 04:00:00	3,51	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PMP00008	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,05	20241231 19:00:00	3,65	20241006 04:00:00	3,48	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11461	308	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	2,81	20241015 05:00:00	3,78	20241117 06:00:00	3,57	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PMP00004	1317	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,35	20241212 19:00:00	3,63	20241006 03:00:00	3,48	1	4	Valor	
Sim	Controlo de pressão na rede	PMP00003	1314	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,66	20241008 12:00:00	3,7	20241226 03:00:00	3,68	1	4	Valor	

Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11560	312	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,69	20241014 16:00:00	3,8	20241215 02:00:00	3,74	1	4	Valor
Sim	Controlo de pressão na rede	PRM11825	1304	BP	Verificar evolução da pressão de ponta	20241001 00:00:00	20241231 23:59:00	3,28	20241217 19:00:00	3,7	20241008 02:00:00	3,58	1	4	Valor